



LEGENDA:

- * wszystkie obudowy w których znajdują się wyłączniki nadmiarowo-prądowe muszą być przystosowane do oplombowania,
- * RBK00 - zabezpieczenie główne - musi być przystosowane do oplombowania,
- * zacisk 'N' - musi być przystosowany do oplombowania,
- * należy montować obudowy przystosowane do montażu wyłączników trójfazowych.

INWESTOR:	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu al. Kopernika 7 88-100 Inowrocław	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BN-Instal Grzegorz Zandarski Myślągoszcz 15 77-310 Debrzno		
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Żeglicz	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Upr. nr		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	technik elektryk Mateusz Pigulski		KUPI0140/IPWOE/07		
PROJEKT:	Przebudowa instalacji elektrycznej w części dotyczącej prywatnych gabinetów lekarskich wraz z tablicą GTR, montażem wyłącznika ppoż., wykonaniem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.				
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Gen. F. Kleeberga 1, 88-100 Inowrocław				
TYTUŁ RYSUNKU:	Widok GTR - dotyczy części pawilonu z prywatnymi gabinetami lekarskimi.				
BRANŻA:	Elektryczna	DATA:	maj 2022 r.	NR RYSUNKU:	E-1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione					