



#### LEGENDA:

- \* wszystkie obudowy w których znajdują się wyłączniki nadmiarowo-prądowe muszą być przystosowane do oplombowania,
- \* RBK00 - zabezpieczenie główne - musi być przystosowane do oplombowania,
- \* zacisk 'N' - musi być przystosowany do oplombowania,
- \* należy montować obudowy przystosowane do montażu wyłączników trójfazowych.

INWESTOR:	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu al. Kopernika 7 88-100 Inowrocław	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BN-Instal Grzegorz Zandarski Myślęgosz 15 77-310 Debrzno	
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Żeglicz	Instalacyjna w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Upr. nr KUPI0140/PW0E/07	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	technik elektryk Mateusz Pigulski	-	-	
PROJEKT:	Przebudowa instalacji elektrycznej w części dotyczącej prywatnych gabinetów lekarskich wraz z tablicą GTR, montażem wyłącznika ppoż., wykonaniem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.			
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Gen. F. Kleeberga 1, 88-100 Inowrocław			
TYTUŁ RYSUNKU:	Widok GTR - dotyczy apteki.			
BRANŻA:	Elektryczna	DATA:	maj 2022 r.	SKALA: -
				NR RYSUNKU: E-2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione				