

- HDGS 5x1,5 mm<sup>2</sup> PH90  
przycisk wył. ppoż. z sygnalizacją zadziałania przy wejściu do apteki
- HDGS 5x1,5 mm<sup>2</sup> PH90  
przycisk wył. ppoż. z sygnalizacją zadziałania przy wejściu do prywatnych gabinetów lekarskich
- HDGS 5x1,5 mm<sup>2</sup> PH90  
przycisk wył. ppoż. z sygnalizacją zadziałania przy wejściu do przychodni od al. Niepodległości
- HDGS 5x1,5 mm<sup>2</sup> PH90  
przycisk wył. ppoż. z sygnalizacją zadziałania przy wejściu do przychodni od ul. Kleeberga

istniejące zasilanie apteki

proj. YKY 5x25 mm<sup>2</sup> – zasilanie gabinetów lekarskich

istniejące zasilanie przychodni

BŁOK  
ROZDZIELCZY

proj. 4 x LGY 50 mm<sup>2</sup>


APF

wyzwalacz

DPX3

proj. 4 x LGY 50 mm<sup>2</sup>

160A



ISTNIEJĄCE  
ZŁĄCZE KABLOWE

INWESTOR:	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu al. Kopernika 7 88-100 Inowrocław	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BN-Instal Grzegorz Żandarski Myślęgosz 15 77-310 Debrzno	
	IMIĘ i NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Żeglicz	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Upr. nr KUP/0140/PW0E/07	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	technik elektryk Mateusz Pigulski	-	-	
PROJEKT:	Przebudowa instalacji elektrycznej w części dotyczącej prywatnych gabinetów lekarskich wraz z tablicą GTR, montażem wyłącznika ppoż., wykonaniem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.			
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Gen. F. Kleeberga 1, 88-100 Inowrocław			
TYTUŁ RYSUNKU:	Widok rozdzielnic przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP).			
BRANŻA:	Elektryczna	DATA:	maj 2022 r.	SKALA: -
				NR RYSUNKU: E-7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)  
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione