



**KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
W INOWROCŁAWIU  
AL. KOPERNIKA 7, 88-100 INOWROCŁAW**

TELEFON CENTRALA 52 356-93-00  
WWW.KSMINO.PL  
E-MAIL: SEKRETARIAT@KSMINO.PL  
ZARZĄD- BIURO ZARZĄDU@KSMINO.PL  
FAX 52 356-93-75, 52 356-93-85  
NIP 556-080-13-82 REGON 000483501 KRS 0000168926

PKO BANK POLSKI S.A.  
ODDZIAŁ CENTRUM W INOWROCŁAWIU  
KONTO NR. 02 1020 1505 0000 0202 0005 0450  
BANK PEKAO S.A.  
ODDZIAŁ INOWROCŁAW  
KONTO NR. 95 1240 1196 1111 0000 1341 4982

Inowrocław, dnia 18.06.2024r.

**I UZUPEŁNIENIE  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z § 26 ust. 1 oraz 2 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, w związku z zapytaniem Oferentów dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na :

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ  
INSTALACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA NIERUCHOMOŚCIACH  
BUDYNKOWYCH LUB MIENIU SPÓŁDZIELNI W INOWROCŁAWIU I REJONIE**

wyjaśnienia (uściślenia) i uzupełnienia treści przedmiotowej specyfikacji :

1. ZADANIA od 20 do 40 (A4)– dot. Opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, w zakresie opomiarowania instalacji C.O. budynków przy węzłach grupowych:

- Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy uwzględnić opomiarowanie CO w budynkach zgodnie z Prawem Energetycznym art. 45A ustęp 7 pkt. 1.

- Zamawiający wyjaśnia, że posiada częściową dokumentację dostępną w Administracji Osiedla Rąbin A4.

- Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli podliczniki CO planowane będą w obszarze węzła cieplnego należącego do ZEC Inowrocław to wymagane jest uzgodnienie dokumentacji z właścicielem węzła.

- Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje na odejściu do budynków z węzła cieplnego zastosowania "kształtki", w miejsce zamontowania projektowanego podlicznika ciepła czy dodatkowe tulejki na czujniki kompatybilne z podlicznikiem ciepła. W wycenie należy uwzględnić projektowane podliczniki CO dotyczących budynków zasilanych z węzłów grupowych. Wymagana inwentaryzacja obiektu.

- Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy uwzględnić dobór i montaż liczników ciepła o zasilaniu baterijnym.

- Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada samodzielnej możliwości wejścia do węzła cieplnego. Każdorazowo należy uzgodnić to z ZEC Inowrocław.

2. **Termin złożenia ofert z pozostaje bez zmian tj.: 25.06.2024r. do godz. 10.00.**

3. **Termin otwarcia ofert z dokumentami pozostaje bez zmian tj.: 25.06.2024r. do godz. 10.00.**

4. **Termin otwarcia ofert cenowych pozostaje bez zmian tj.: 28.06.2024r. godz. 10.00**

Zarząd  
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Inowrocławiu