


LEGENDA:

- Woda zimna prowadzona natynkowo z rur PP STABI PN20
- W1 Pion instalacji wodociągowej
- Przewód połączeń wyrównawczych LYzo 25mm²

PLAN SYTUACYJNY:



zakład inżynierii środowiska			
ul. Ratuszowa 15/3c, 88-100 Inowrocław tel. 52 355 22 15			
Tytuł projektu	Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej w budynku handlowo-usługowym przy ul. Marulewskiej 7 w Inowrocławiu.		
Tytuł rysunku	Rzut parteru. Instalacja wodociągowa.		
Obiekt/ adres	Budynek handlowo-usługowy, 88-100 Inowrocław, ul. Marulewska 7, działka nr 60/4, obręb nr 6.		
Inwestor	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Kopernika 7, 88 - 100 Inowrocław		
Projektował	mgr inż. Jacek Miklas	ABIT-6/7131-38/2001	14.09.2020
Sprawdził	mgr inż. Marek Drązkowski	WRR-4/7131-24/02	14.09.2020
Opracował			
6/10	PB/PW	1:100	W.02