Układ TNC-S



				1	2	3	4	5				
Zasilanie rozdzielnicy TE–B/1				Rozłącznik	Wskaźnik obecności napięcia	Zawór p.poż. EV220B 50BG2E Zasilanie UPS	REZERWA	Presostat KPI nr kat.060–121766				
YDY3*2,5				YDY3*2,5		YDY3*1,5	YDY...					
0,5 kW				0,5 kW		0,39 kW						

OBIEKT: Pawilon handlowy w Janikowie, ul. Dworcowa 1, 88–160 Janikowo	Projektował: mgr inż. Maciej Graczyk upr. nr KI–II7342–51/98	Podpisy:	Data: 27.06.2022r
Nazwa rysunku: Schemat rozdzielnicy TE–B/1	Sprawdził: mgr inż. Michał Głuszkowski upr. nr KUP/0184/PBE/21		Nr rys: E-4